

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» октября 2024 г., 56240131000215682576

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Оренбургской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» октября 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2410/008-56/65-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

п. Саракташ, ул. Пушкина, д. 136

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «03» октября 2024 г., № 2410/008-56/65-В/РВП, учетный номер проверки 56240131000215682576.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Ишбульдин Рафис Расильевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области

2. Гайворонская Кристина Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, р-н Саракташский, п Саракташ, ул Пушкина, Дом 136

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРАКТАШСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 "ЧЕБУРАШКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 5643005420, адрес регистрации юридического лица: 462100, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАКТАШСКИЙ, П. САРАКТАШ, УЛ. ПУШКИНА, Д. 136

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» октября 2024 года, 11 час. 30 мин.

по «22» октября 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 20 минут (часы, минуты)


(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Приложения к паспортам ЗС ГО - копии поэтажных планов и экспликаций помещений не согласованы и не заверены органами технической инвентаризации, чем нарушены требования абз. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583. Место выявления нарушения: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Пушкина, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 28.10.2025
2. В противорадиационном укрытии инв. № 1247 отсутствует документация: план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО, чем нарушены требования абз. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583. Место выявления нарушения: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Пушкина, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 28.10.2025
3. В противорадиационном укрытии инв. № 1247 не осуществляется своевременно ремонт строительных конструкций с установленной периодичностью: - перекрытий – текущий ремонт - 1 раз в 5 лет; - перегородок – текущий ремонт - 1 раз в 5 лет; - полов цементных и бетонных – капитальный ремонт - 1 раз в 8 лет, текущий - 1 раз в год, чем нарушены требования абз. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; пункты 4.1.7, 5.1, 5.1.1, 5.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583. Место выявления нарушения: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Пушкина, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 28.10.2025
4. Допущено оштукатуривание стен помещений противорадиационного укрытия инв. № 1247, чем нарушены требования абз. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 3.2.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583. Место выявления нарушения: Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Пушкина, д. 136
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'
Нарушенное обязательное требование:
 Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне
Срок устранения нарушения:
 28.10.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области Гайворонская Кристина Сергеевна
 (должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гайворонская Кристина Сергеевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор Саракташского и Беляевского районов по пожарному надзору), телефон: 83533361997, e-mail: ond_saraktash@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Пасанова Л.М. заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

